

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
24.01.2022 КНМ №43220061000201583921



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнекамского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Широлина, 1, г. Кирс, 612820

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № №1/1/1-3 от 03.02.2022**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Журавушка» г. Кирс Верхнекамского района по Кировской области
(ОГРН 1024300573065, ИНН 4305003317)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Верхнекамского района по пожарному надзору Митрофанова А.А. от 24.01.2022 № 1 в период с 26 января 2022 г., 08 час. 00 мин. по 03 февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

органа государственного пожарного надзора)

МЧС России по Кировской области Слаутиным Антоном Васильевичем

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие — внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Журавушка» г. Кирс Верхнекамского района по Кировской области Корякина Лариса Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнен
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	Пункт 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР); п.4.3.12 Свод правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы.	10.01.2023г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие пожарного поста (диспетчерской) на объекте защиты.	Пункт 56ППР	10.01.2023г.	
3.	Автоматические системы пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) в здании являются неисправными и превысили предельный срок службы (принята в эксплуатацию 2007г.), срок эксплуатации закончился в 2017 году.	ч.7, ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание».	10.01.2023г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Журавушка» г. Кирс Верхнекамского районапо Кировской области»

Корякина Лариса Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор

Верхнекамского района по пожарному надзору

Слаутин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

